

## NOTES

- ## REVISION

- ## NOTES
1. 전송기는 밀폐된 공간에 설치하면 안되며, 대기압이 유지되는 공간에 설치되어야 한다.
  2. 설치 시 센서를 내부에 이물질이 쌓이지 않도록 조치 후 설치해야 한다.




| MEASURING RANGE | (                      m ) Max. 30m |
|-----------------|-------------------------------------|
| TAG NO.         | —                                   |
|                 |                                     |
|                 |                                     |
|                 |                                     |
|                 |                                     |

## NOTES

1. 정숙기는 밀폐된 공간에 설치하면 안되며, 대기일이 유지되는 공간에 설치되어야 한다.
2. 설치 시 센서를 내부에 이물질이 쌓이지 않도록 조치 후 설치해야 한다.

## REVISION

| BILL OF MATERIAL |   |
|------------------|---|
| CUSTOMER         | — |
| PROJECT          | — |

|   |  |
|---|--|
| MANUFACTURER  |  |
|  <b>Seojin Instech Co., Ltd.</b> |  |
| SCALE<br>DATE NO.                |  |
| TYP. CODE 0000 WORK DATE NO. —  |  |
| N/S SJ-M019-DWG-AP006   |  |
|  REV.                            |  |